

Caratteristiche condotta per linea idrica:

Materiale: Polietilene ad alta densità PE 100;
MRS (Minimum Required Strenght): 10 MPa;
Colarazione: Colore nero con striscie blu coestruse;
Raggio di curvatura: 20 volte il diametro esterno;
Confezione: in rotolo da 50 m;
Conformi alla UNI 12201 del 2004.

Caratteristiche corrugati per linee energia elettrica:

Materiale: Polietilene ad alta densit*;
Schiacciamento: Deformazione inferiore al 5% con 450 N;
Limiti d'impiego: da -50° a +60°;
Raggio di curvatura: 15 volte il diametro esterno;
Confezione: in rotolo da 25/50 m;

PARTICOLARE TIPICO: POZZETTO D'ISPEZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO

PARTICOLARE 1: LINEE INTERRATE DATI, ALIMENTAZIONI E.E. ED IDRICA

PARTICOLARE 2: LINEE INTERRATE ALIMENTAZIONI E.E.

LEGENDA
CAVIDOTTI E LINEE IDRICA ED ELETTRICA

- Condotta idrica PE 100 PN 16 DN 110
- Cavidotto in PE a doppia parete fi 200
- Cavidotto esistente per passaggio alimentazione quadro QGa
- Cavidotto per linea dati di futura realizzazione fi 63

COMUNE DI VILLACIDRO
(Provincia del Medio Campidano)

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI

RIFIUTI SOLIDI URBANI E FANGHI

- IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO -

VILLASERVICE S.p.a. Z.I. LOCALITA' "CANNAMENDA" - VILLACIDRO

Elaborato:

PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO - LINEE ALIMENTAZIONE IDRICA/ E.E. LOCALE GRUPPO DI PRESSIONE E RISERVA IDRICA

TAV. N° 2

SCALA 1:1000

DATA Marzo 2010

Rev. 001

I Tecnici

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI N. 5196 Dott. Ing. MARCO GANNA

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI N. 5196 Dott. Ing. MARCO GANNA

VILLASERVICE S.p.a.

VILLACIDRO