



- LEGENDA:
- Condotta in Ghisa Sferoidale DN 200
  - Condotta in Ghisa Sferoidale DN 150
  - Condotta in Ghisa Sferoidale DN 100
  - Condotta in Ghisa Sferoidale DN 80
  - Condotta in Ghisa Sferoidale DN 60
  - Condotta PE 100 PN 16 DN 110
  - Condotta PE 80 PN 16 DN 110
  - Condotta PE 80 PN 16 DN 90
  - Condotta PE 80 PN 16 DN 75
  - Idrante soprasuolo
  - Attacco di mandata per autopompa VF
  - (S) Saracinesca
  - (G) Tazza
  - (R) Riduzione
  - (T) Tes
  - (C) Curva

N.B. – Materiali per pressioni d’esercizio PN 16

COMUNE DI VILLACIDRO  
(Provincia del Medio Campidano)

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI E FANGHI  
- IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO -

VILLASERVICE S.p.a. Z.I. LOCALITA' "CANNAMENDA" - VILLACIDRO

Elaborato:  
PLANIMETRIA GENERALE  
UBICAZIONE NUOVO LOCALE GRUPPO DI POMPAGGIO  
E RISERVA IDRICA

TAV. N° 3

SCALA 1:1.000

DATA Marzo 2010

Rev. 003

VILLASERVICE S.p.a.  
VILLACIDRO

